

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-FI.ПБ04.В.00122
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626979
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Сембрит". Адрес: 170546 Тверская область, Калининский район с. Бурашево, дом 40"У", Россия. ОГРН: 1086949000665. Телефон +7 4822 483206, факс +7 4822 483207.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ фирма Sembrit Oy.
Адрес: Lohjanhrintie 1369, FIN-08681 Lohja Suomi Finland, Финляндия.
Телефон +358 1928761, факс +358 192876451.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ04 выдан 26.03.2009г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ фасадные фиброцементные плиты Минерит ХД (Minerit HD). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 8100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Глава 3, статья 13 п.п. 5,7,9,10. См. приложение № 0064477
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС
код ТН ВЭД России
6811 82 800 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 78/79/80/81/ТР-2009 от 11.12.2009г., ОС Академия ГПС МЧС России. Отчет о сертификационных испытаниях № 122/СТР-2009 от 03.12.2009 г. ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН.102 от 23.04.2009 г. адрес: 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация фирмы-изготовителя, сертификат ИСО 9001:2000 Системы менеджмента № FINSK80359A, действ. до 07.07.2011 г. выдан Bureau Veritas Certification
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.12.2009 по 14.12.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
_____ *Б.Б. Серков*
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
_____ *М.С. Янтовская*
подпись, инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FL.ПБ04.В.00122

(обязательная сертификация)

ТР 0064477

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть..	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Дымообразующая способность	С малой дымообразующей способностью (Д1)
Токсичность продуктов горения	Малоопасные (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янтовская