



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495)-598-54-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.РА.05.527.П.000889.06.10 от 21.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Алюминиевые композитные панели "Grossbond FR" и "РусКом FR".

изготовленная в соответствии

Серийный выпуск в соответствии с ТУ 5275-002-96315814-2010.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)".

Организация-изготовитель

ООО "ГРОССТЕК", 143360, Московская обл., Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1, (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "ГРОССТЕК", 143360, Московская обл., Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 1061/М от 11.06.2010 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.).

№3208235

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Выделение химических веществ в воздух, мг/м³:
Формальдегид
Стирол
Метиловый спирт
Бутиловый спирт
Бензол
Толуол
Этилбензол
Индекс токсичности, %
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:
0,003
0,002
0,5
0,1
0,1
0,6
0,02
70 - 120
370

Область применения:

Для устройства фасадов, облицовки строительных конструкций на объектах Министерства Обороны и других объектах.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма - изготовитель, условия использования.



Заключение действительно до 21.06.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Назаров И.М.

Бланк N 3208235