

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ68.В.02147

№ 0006248

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток».
Адрес: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60 лет Октября, дом 8.
ОГРН: 1035204999675. Телефон: +74212417660, факс +74212417650.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток».
Адрес: 680015, РОССИЯ, Хабаровский край, город Хабаровск, проспект 60 лет Октября, дом 8.
ОГРН: 1035204999675. Телефон: +74212417660, факс +74212417650.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО, на синтетическом связующем, без облицовочного материала и кашированные стеклохолстом (стеклотканью), толщиной от 20 до 250 мм, плотностью от 32 до 205 кг/м³, с содержанием органических веществ не более 4,5% по массе, марок согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0006520), выпускаемые по ТУ 5762-017-74182181-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 6224

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ). Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0 (для плит без облицовочного материала); КМ1 (для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)), согласно приложению №2 на 1 листе (бланк ТР № 0006521).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ППБ-259/04-2016 от 19.04.2016 г., № ППБ-260/04-2016 от 19.04.2016 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.ОС.07.СМК.00192 от 26.02.2016 г., выдан ОС ООО «СертПромТест», рег. № СДС.НРС.001.ОС.07.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2016 по 20.04.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

А.П. Филатчев
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.А. Медведева
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ68.В.02147

(обязательная сертификация)

№ 0006520

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6224	Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНО, на синтетическом связующем, без обкладочного материала и кашированные стеклохолстом (стеклотканью), толщиной от 20 до 250 мм, плотностью от 32 до 205 кг/м ³ , с содержанием органических веществ не более 4,5% по массе, марок:	ТУ 5762-017-74182181-2015
	ТЕХНОВЕНТ Н, ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ, ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА, ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР, ТЕХНОФАС ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА ВЕНТ, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ ВЕНТ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА, ТЕХНОРУФ В ПРОФ, ТЕХНОРУФ ПРОФ, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА КЛИН, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА КЛИН, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ПРОФ ГАЛТЕЛЬ, ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА УКЛОН, ТЕХНОРУФ В ОПТИМА УКЛОН, ТЕХНОРУФ В ПРОФ УКЛОН.	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

А.П. Филатчев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ68.В.02147

(обязательная сертификация)

№ 0006521

Приложение №2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п. 6, метод 1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	НГ – негорючие в соответствии со ст. 13, п. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит без обкладочного материала
ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 слабогорючие в соответствии со ст. 13, п. 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, для плит, кашированных стеклохолстом (стеклотканью)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

А.П. Филатчев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия