

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02948**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389156**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60,
тел.: +7 495 775-15-10, факс: +7 495 775-15-11
ОГРН: 1025001466379

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Адрес: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 60,
тел.: +7 495 775-15-10, факс: +7 495 775-15-11
ОГРН: 1025001466379

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Изделия (плиты) теплоизоляционные из стеклянного волокна ИЗОВЕР, покрытые с одной стороны черным стеклохолстом ТУ 5763-005-56846022-2009 с изменением 1 марок: ВентФасад- Оптима/Ч, ВентФасад-Верх/Ч, ВентФасад-Моно/Ч (см.Приложение0059710) Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
57 6312

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

**Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1 (группа горючести - Г1;
группа воспламеняемости - В1; дымообразующая способность - Д1; токсичность продуктов горения - Т1)
(см.Приложение 0059710)**

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**Отчет о сертификационных испытаниях №12593 от 29.12.2014
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.**

**Акт о результатах анализа состояния производства №13387/13388 от 11.09.2014
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.
Схема сертификации: 4с**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

ТУ 5763-005-56846022-2009 с изменением 1

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.01.2015 по 13.01.2020



**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

З.И. Агапова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ01.В.02948

(обязательная сертификация)

ТР

0059710

(учетный номер бланка)

Сведения по сертификату соответствия

Продукция:

Изделия (плиты) теплоизоляционные из стеклянного волокна ИЗОВЕР, покрытые с одной стороны черным стеклохолстом ТУ 5763-005-56846022-2009 с изменением 1 марок:

ВентФасад-Оптима/Ч (содержание органических веществ, % по массе, не более $5,5 \pm 0,5$; плотность $27-35 \text{ кг/м}^3$);

ВентФасад-Верх/Ч (содержание органических веществ, % по массе, не более $8 \pm 0,5$; плотность $65-70 \text{ кг/м}^3$);

ВентФасад-Моно/Ч (содержание органических веществ, % по массе, не более $7 \pm 0,5$; плотность $45-55 \text{ кг/м}^3$)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента:

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод II);

ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»;


ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Стрекалёв

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 З.И. Аганова