

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01758

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012434

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна
«ИЗОВЕР» марок: см. Приложение, выпускаемые по
ТУ 5763-005-56846022-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 4543/РС, № 4544/РС от 21.04.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК58.К00008 от 19.04.2016 г. выдан ОС СМК ЗАО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" рег. № RA.RU.13ФК58. Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2016 по 25.04.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подписи экспертов и руководителя.

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.01758

(обязательная сертификация)

№ 0000597

Изделия теплоизоляционные из стеклянного волокна «ИЗОВЕР» марок:

плиты без покрытия: ВентФасад-Низ Лайт (плотность $16 \pm 10\%$ кг/м³), ВентФасад-Низ (плотность $19 \pm 10\%$ кг/м³), ВентФасад-Оптима (плотность $27 \div 35$ кг/м³), ВентФасад-Верх (плотность $65 \div 70 \pm 10\%$ кг/м³), ВентФасад-Моно (плотность $45 \div 55 \pm 10\%$ кг/м³), (содержание органических веществ по массе, не более 8,5%); маты без покрытия: ВентФасад-Низ М (плотность $19 \pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ по массе, не более 6%) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ);

плиты, кашированные с одной стороны черным стеклохолстом:
ВентФасад-Оптима/Ч (плотность $27 \div 35$ кг/м³), ВентФасад-Верх/Ч (плотность $65 \div 70 \pm 10\%$ кг/м³), ВентФасад-Моно/Ч (плотность $45 \div 55 \pm 10\%$ кг/м³), (содержание органических веществ по массе, не более 8,5%) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа трудновоспламеняемые (В1), группа слабогорючие (Г1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.А. Литвинов
ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ