

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ23.В.00393**  
(номер сертификата соответствия)

ТР **0643971**  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение заявителя)

**ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»**; ОГРН 1025001466379  
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул.Смычка, дом 60  
Телефон: (495)775-15-10, факс (495)775-15-11

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

**ЗАО «Завод Минплита»**; ОГРН 1027402898543  
Адрес: 454930, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита», телефон (351) 262-63-20, факс (351) 262-04-48

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

продукции Некоммерческое партнерство «Южно-Уральское техническое общество». 456318, г. Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66  
Телефон (3513) 53-78-25, факс 54-44-73; ОГРН: 1027400876689  
Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ23 выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

**Плиты и изделия минераловатные на синтетическом связующем т.м. «ISOVER»**  
(плотностью от 30 кг/м<sup>3</sup> до 55 кг/м<sup>3</sup>, с содержанием органического связующего не более 3,5 %) номенклатуру см. приложение (бланк № 0137751)

код ОК 005 (ОКП)  
**57 6200**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от 22.07.2008).

код ЕКПС

**Класс пожарной опасности материала КМ0 (негорючий (НГ) по ГОСТ 30244-94**

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколов сертификационных испытаний СМ № ГН 10-13, СМ № ГН 11-13 от 11.04.2013 ИЦ «Челябинскпожтест» ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Челябинской области, ат.аккр. № ТРПБ.RU.ИН15

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ИФ07.К00084 от 20.07.2012 ОС СМК Южно-Уральская торгово-промышленная палата, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13ИФ07

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.05.2013 по 14.04.2018**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Воронина



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ23.В.00393

(обязательная сертификация)

ТР 0137751

(учетный номер бланка)

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 6224	<b>Плиты минераловатные теплоизоляционные т.м. «ISOVER» марок:</b>  <b>ИЗОВЕР ЛАЙТ</b> (плотностью от 34 кг/м <sup>3</sup> до 44 кг/м <sup>3</sup> , с содержанием органического связующего не более 3,0 %)  <b>ИЗОВЕР СТАНДАРТ</b> (плотностью от 40 кг/м <sup>3</sup> до 55 кг/м <sup>3</sup> , с содержанием органического связующего не более 3,5 %)	ТУ 5762-015-56846022-2013
57 6290	<b>Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные т.м. «ISOVER» марки:</b>  <b>ИЗОВЕР АКУСТИК</b> (плотностью от 30 кг/м <sup>3</sup> до 50 кг/м <sup>3</sup> , с содержанием органического связующего не более 3,0 %)	ТУ 5762-011-56846022-2013



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Н.Н.Воронина